



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

Ufficio Prevenzione

Prot. N

Allegati

MILANO Data del protocollo
C.A.P. 20123 - Via Ansperto, 4
Tel. 02 / 854646.1 - (r.a.)
e-mail: dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it

- A* STOGIT Spa
Stabilimento di Bordolano (CR)
operazioni@pec.stogit.it
- A* Comune di Bordolano
bordolano@legalmailcertificata.it
- A* Ente Territoriale Area Vasta di
CREMONA
protocollo@provincia.cr.it
- A* Prefettura di Cremona
protocollo.prefcr@pec.interno.it
- A* Comando Provinciale Vigili del Fuoco
CREMONA
- A* Regione Lombardia
D.G. Ambiente, Energia e Reti
U.O. Prevenzione Inquinamento Atmosferico
U.O. Rischio Industriale Sicurezza Territorio
ambiente@pec.regione.lombardia.it
- A* ARPA Lombardia Sede Centrale
arpa@pec.regione.lombardia.it
- A* ARPA Dipartimento di Cremona
dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it
- A* INAIL Dipartimento di Brescia
brescia-ricerca@postacert.inail.it
- A* Ministero Sviluppo Economico
UNMIG sez. Bologna
dgrme.div02@pec.mise.gov.it
- A* Ministero dell' Ambiente
Servizio IAR
ris@pec.minambiente.it
- A* Dipartimento VV.F. Soccorso Pubblico
e Difesa Civile
Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza
Tecnica - Area Rischi Industriali
prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

A Ministero dello Sviluppo Economico
e delle Attività Produttive
ene.eneree.div9@pec.sviluppoeconomico.gov.it

OGGETTO: STOGIT Spa. – Stabilimento di Bordolano (CR)
Istruttoria del rapporto di sicurezza definitivo per realizzazione nuovo impianto di stoccaggio
del gas naturale.
Determinazioni del Comitato Tecnico Regionale.

Con riferimento all'istruttoria in oggetto, si riportano di seguito le determinazioni del CTR, riunitosi ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 26/06/2015 n. 105, nella seduta del 28/01/2016 come da stralcio di verbale:

"Il Comitato,

vista la relazione del gruppo di lavoro, preso atto che in sede di redazione del progetto particolareggiato è stata anche rivisitata l'analisi degli eventi incidentali in chiave più cautelativa e con riferimento anche a linee guida ufficiali, rilevato che comunque è stato fornito adeguato riscontro agli elementi di approfondimento richiesti nel verbale del CTR del 20/10/2010 relativo all'istruttoria del rapporto preliminare di sicurezza, tenuto conto delle ulteriori misure di sicurezza adottate, conclude l'istruttoria con parere favorevole.

Resta inteso che i sistemi di blocco di emergenza per le ipotesi incidentali previste sono comandati automaticamente in loco a seguito di intervento dei dispositivi di controllo all'uopo installati.

Per quanto riguarda la logica di intervento dei sistemi di emergenza a comando remoto ed all'attivazione del sistema di allarme esterno, il Comitato ravvisa l'opportunità di un approfondimento in sede di pianificazione di emergenza esterna."

Tanto si comunica per gli adempimenti di competenza.



Il Presidente del CTR
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Ing. Dante Pellicano